

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 5 / 2014

- 1 Producent wyrobu budowlanego P.W. > WTÓRMEX <
Sp. z o.o., Sp. K
ul. Św. Rozalii 11 97-500 Radomsko
- 2 Nazwa wyrobu budowlanego
Kształtki wodociagowe z żeliwa sferoidalnego w zakresie średnic Dn 50 do 1200
- kołnierzone typu: Q, N, T, TT, FFK, FFR, FFs, Fs, Fg, Fw, FFg, X, Xg, XR
- kielichowe typu: KU, MMB, MMQ, MMK, MMR,
- kielichowo kołnierzone typu: E, EU, U, MMA,
- kształtki specjalne typu: PAF, RRR, K, EN, MK, MQ, PFF, PT, PTT
- 3 Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 27.21.20, 27.21.10
- 4 Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Wyroby /armatura, kształtki/ do stosowania przy budowie i remontach instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia lub na potrzeby gospodarcze (ścieki komunalne, kanalizacja).
- 5 Specyfikacja techniczna:
- Polska Norma PN-EN 545 : 2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1092-2: Wymiary przyłączy kołnierzy na ciśnienie nominalne do 40 Mpa
- 6 Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Kształtki wodociagowe z żeliwa sferoidalnego kielichowe, kołnierzone, specjalne.
Materiał konstrukcyjny: Żeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 1563
wewnętrzna powłoka: cementowa / farba bitumiczna / farba epoksydowa
zewnątrzna powłoka: pokryte farba bitumiczna / farba epoksydowa
(grubość powłoki z farby epoksydowej 250 mikrometrów)
ciśnienie nominalne: od 1 do 4 MPa
- 7 Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub nr. raportu z tych badań jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego
- atesty Państwowego Zakładu Higieny dotyczące powłok kontaktujących się z wodą pitną;
- Atest Higieniczny PZH nr. HK/W/0457/01/2014 - farba bitumiczna
Atest Higieniczny PZH nr. HK/W/0457/03/2014 - kształtki z cem.portlandzki /hutniczy/
Atest Higieniczny PZH nr. HK/W/0457/02/2014 - kształtki epoksydowane
Atest Higieniczny PZH nr. HK/W/0711/01/2012 - rury żeliwne "Sertubi"

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

P.W. > WTÓRMEX < Sp. z o.o. Sp. K.
97-500 Radomsko, Św. Rozalii 11
NIP 7721775976, REGON 590557665
☎ 44 683 54 00, tel./fax 44 683 54 31

Radomsko 26 czerwiec 2014